ཉིང་ཁྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཅིང་ཡོན་རྒྱུ་དོན་ཚོགས་པ་འགན་འཁུར་ཚད་ཡོད་ཀྱང་སྤྱི།
林芝市净源水务集团有限责任公司

ཡིག་ ཚུགས་
文 件

林市水司〔2018〕31号

签发人：巴桑

**关于林芝市八一镇雨污分流管网改造工程建设
项目可行性研究报告的请示**

林芝市发展和改革委员会（粮食局）：

根据林芝市人民政府常务会议纪要〔2018〕1号文件、林芝市人民政府常务会议纪要〔2018〕3号文件精神，我公司作为林芝市八一镇雨污分流管网改造工程建设项目的法人，鉴于项

目工期紧、任务重，为确保项目顺利实施，林芝市八一镇雨污分流管网改造工程建设项目采用EPC（设计-采购-施工），项目总承包模式建设，现该项目已完成了可行性研究报告编制工作，项目基本情况如下：

工程名称：林芝市八一镇雨污分流管网改造工程

建设单位：林芝市自来水责任有限公司

一、项目法人

林芝市自来水有限责任公司

二、建设地点

林芝市巴宜区八一镇

三、建设规模及内容

(1)改扩建及新建八一镇城区部分道路排水管道9.88km（含预留支管），管径DN300-DN1000；

(2)新建污水调节池1座；

(3)改造小区污水管道14.36km，管径DN400-DN200；

(4)疏通污水及雨水管道21.93km。

工程性质：新建及改扩建工程

工程设计年限：2030年

项目服务范围：林芝市八一镇老城区及新城区。

项目服务污水厂：林芝市八一镇污水处理厂

工程目标：通过改扩建城区排水管网，逐步实现雨污分流，进一步完善城市排水系统。

改造道路污水管道一览表

号	道路名称	现状污水管道管径	改造后污水管道管径	改造原因	是否涉及白改黑
	巴吉路	DN500	DN500	管道坡向混乱	是
	工布民俗街	DN500	DN600	管道坡向混乱	是
	幸福小区至污水处理厂	DN1000	DN1000	现状管道破损严重	否
	福清河上游段（滨河路-福清路）	DN300	DN300-DN400	污水排入河道中	否
	福清河下游段（福清路至广州大道）	DN300	DN400~DN500	污水排入河道中	否

	纺织街		DN30 0	雨污混流、无 污水管	是
	生物园区支 路		DN40 0	无污水管道	是
	滨河路(书画 院至幸福小区段)	DN8 00	DN80 0	管道严重损 漏	否
	白玛岗路支 路		DN30 0	没有污水管 道	是
0	滨河路(轮训 基地)	DN1 000	DN10 00	管道严重损 漏	是

改造小区污水管道一览表

序 号	小区名称	改造原因
1	林芝公寓及尼洋公寓	小区管道雨污合流
2	福建公寓	小区管道雨污合流
3	青年公寓	小区管道雨污合流
4	沿河路退休区	小区管道雨污合流
5	教育新村	小区管道雨污合流
6	武警退休区	小区管道雨污合流
7	小芳村	小区管道雨污合流

8	林芝花园	小区管道污水管道无法排出
9	宣传部	小区管道破损严重无法使用
10	52旅退休区	没有污水管道

清通管道一览表

序号	路段名称	清通原因
1	德吉路	管道堵塞
2	福建路	管道堵塞
3	广东路	管道堵塞
4	香港路	管道堵塞
5	广州大道	管道堵塞
6	奇正路	管道堵塞
7	广福大道	管道堵塞
8	平安路	管道堵塞
9	新区福州大道	管道堵塞
10	新区迎宾大道	管道堵塞
11	新区和谐路	管道堵塞

12	新区尼池路	管道堵塞
13	幸福三路	管道堵塞
14	白玛岗路	管道堵塞
15	巴吉西路	管道堵塞

四、建设工期

570个工作日

五、建设资金规模及来源

项目投资10477.73万元，资金来源为财政投资。

六、可行性及必要性分析

随着林芝市八一镇城区面积的扩张，城市建设规模的扩大，目前现有基础设施已不能满足城市发展的需求。为进一步改善八一镇基础设施条件，提高八一镇招商引资吸引力，因此实施本工程。

(1) 本工程的实施符合八一镇城市发展的需要，可改善八一镇新老、城区环境质量，提高人民生产、生活水平。

(2) 工程的实施将消除八一镇城市污水管道堵塞，过水能力不足的问题。

(3) 工程的实施将进一步完善城八一镇排水管网体系。

(4) 工程符合城市总体规划和排水专项规划的要求，使八一镇城市排水建设按照一个有序合理的进度发展。

(5) 可基本消除八一镇城市内水质发臭问题，同时解决部分未敷设管道区域的排污问题及部分管道破损、堵塞及渗漏的问题。

七、招标相关事宜的请示核准，详见附件《请求核准林芝市八一镇雨污分流管网改造工程项目招标实施方案报告表》。现随文呈上该项目的可行性研究报告及相关前置手续。

妥否，请批示。

附件：林芝市人民政府常务会议纪要〔2018〕1号

林芝市人民政府常务会议纪要〔2018〕3号

中共林芝市委员会常委会议纪要1届第61号

请求核准林芝市八一镇雨污分流管网改造工程项目招标实施方案报告表

林芝市自来水有限责任公司

2018年7月16日

(联系人及联系电话：郑小霞 18089942820)